

# 測定結果報告書

株式会社 永島建設工業 様

計量証明事業愛知県知事登録  
作業環境測定機関愛知労働基準局

濃度第281号  
登録番号23-19号

株式会社 環境公害センター  
〒463-0808 愛知県名古屋市中区花咲台2-201  
TEL 052-739-1359 FAX 052-739-1356



依頼の試料について測定した結果を下記の通り報告します。

件名： 大泉町外二町清掃センター

調査場所： 大泉町外二町清掃センター

調査日時： 採取 2024年9月25日  
計数 2024年9月30日

試験方法： JIS K 3850-1  
・サンプリング フィルター直径 47 mm  
吸引総量： 2400 L  
・計数方法 位相差/偏光顕微鏡(PCM法)  
・計数機器 Nikon ECLIPSE LV100ND  
・対象物質名 総繊維数濃度(石綿濃度、アスベスト粉じん濃度)

試験結果： 試験結果は別紙一覽参照

2024年9月30日

第 B4024-1897-2号

件名 大泉町外二町清掃センター

【測定箇所及び測定結果一覧】

試料番号	場所	箇所等	条件	採取日	総繊維濃度(本/L)
4024-1897	大泉町外二町清掃センター	敷地境界 北西	作業中 (内部施工)	2024年9月25日 11:20~15:20	0.3本/L未満
4024-1898	大泉町外二町清掃センター	敷地境界 北東	作業中 (内部施工)	2024年9月25日 11:25~15:25	0.4本/L
4024-1899	大泉町外二町清掃センター	敷地境界 南西	作業中 (内部施工)	2024年9月25日 11:30~15:30	0.3本/L未満
4024-1900	大泉町外二町清掃センター	敷地境界 南東	作業中 (内部施工)	2024年9月25日 11:35~15:35	0.3本/L未満